



S.C. LUGAR SERV S.R.L.
SERVICE CENTRALE TERMICE, CAZANE, ARZATOARE,
AUTOMATIZARI SI INSTALATII TERMICE
AUTORIZATII ISCIR

BRAILA STR. GHIOCEILOR NR.14 BL. A57 AP.25 J9/103/2003; CUI: 15193155; TEL: 0729070715

S.C. LUGAR SERV S.R.L. Autorizatie ISCIR – Nr: GL/CR4/F,D/1,2/0007/1/22.12.2010			RAPORT DE VERIFICARI, ÎNCERCARI SI PROBE Nr. 15 Data 26.02.2021		Inregistrat la
Admiterea	Aparat nou		Verificare tehnica	X	Repunere în functiune
functionarii	Aparat vechi		periodica		dupa reparare

I. IDENTIFICARE UTILIZATOR Denumire/Numele si prenumele SCOALA GIMNAZIALA SURDILA GAISEANCA..... Adresa: Judet: BRAILA..... Localitatea: COM.SURDILA GAISEANCA Str. BRAILEI NR.36..... Bl..... Sc..... Et..... Ap..... Tel 0239650082..... Loc de amplasare aparat: CENTRALA TERMICA..... Detinator:.....	II. DATE PRIVIND INSTALATIA DE ARDERE Producator: EKO VIMAR..... Tip: CAZAN GAZEIFICARE 80KW 3 BARI..... Model: ORLAN 80..... Serie/an fabricatie: 5320/2007..... Putere max/Putere min(kW): 80-40KW..... Cu aer aspirat/insuflat: INSUFLAT..... Tip combustibil: SOLID.....
---	---

III. VERIFICAREA DOCUMENTELOR

Documente		DA	NU	N/A
EXISTA	Instructiuni de instalare, montare, reglare, utilizare si intretinere furnizate de producator	X		
	Declaratie de conformitate pentru instalare/montare/reparare aparat	X		
	Schema termomecanica	X		
	Documentatie de reparare	X		
	Aviz de combustibil	X		
IV. VERIFICAREA LUCRARILOR EFECTUATE		DA	NU	N/A
Aparatul este instalat/montat conform instructiunilor de instalare/montare		X		
Aparatul este reparat conform documentatiei de reparare		X		
Racordari corecte	gaze	X		
	electricitate	X		
	apa	X		
	cos de fum evacuare gaze arse	X		
Tipul de combustibil disponibil este corespunzator categoriei aparatului		X		
Asigurarea aerului de ardere prin priza de aer/tubulatura aer		X		

V. VERIFICARI FUNCTIONALE:

V. 1 VERIFICARI LA RECE					DA	NU	N/A		
Verificare etanseitate					X				
- circuit combustibil (presiune staticambar)					X				
- circuit apa (presiunea de încercare.....bar/timp încercare.....min)(unde este cazul)							----		
Verificare instalatie electrica – tensiune.....231.....V					X				
Verificarea legarii la pamânt					X				
V. 2 REGLAT SARCINA APARAT100%									
V. 3 VERIFICARI LA CALD				Valori masurate	DA	NU	N/A		
Tiraj natural/fortat (mbar)					X				
Presiunea gazului la intrare pe rampa de gaz					X				
Presiunea gazului la intrare în arzator					X				
Presiunea gazului la intrare în focar (mbar)					X				
Temperatura gazelor arse (C)					X				
Verificarea etanseitatii circuitului de gaze arse					X				
Alte masuratori					X				
Verificarea functiilor de protectie aparat si instalatii anexe					X				
Verificarea parametrilor realizati	Presiunea agentului termic (bar)		Temperatura agentului termic (0C)		Valori limita conform*)	Valori masurate	DA	NU	N/A
	Apa 1.8 bari	AburX...	Apa tur/retur 70/40	Aer caldX.....					
Analiza gazelor arse **) Analiza s-a realizat cu analizor tip MULTILYZER Seria: 164100580 Verificarea metrologica expira la data de 12 .07.2021			CO masurat (ppm)				X		
			O2 masurat %				X		
			NO2(x) masurat (ppm)				X		
			SO2(x) masurat (ppm)			0	X		
			CO2.....%				X		
			Exces de aer.....%				X		
			Eficienta ardere.....%				X		

*) Se precizeaza norma aplicabila

**) Se anexeaza buletinul de analiza a gazelor arse

VI. CONCLUZII:

Aparatul îndeplinește/nu îndeplinește condițiile de funcționare, conform prevederilor prescripției tehnice A1:
- „ADMIS – aparatul poate funcționa până la scadenta următoarei verificări, cu obligatia respectării instrucțiunilor de instalare, reglare, utilizare și întreținere date de producător și a prevederilor prescripției tehnice A1”;
- „RESPINS – aparatul nu îndeplinește condițiile de punere în funcțiune și se interzice funcționarea acestuia”.
SCADENTA următoarei verificări este la 2 ani de la prezenta verificare, la data de 26.02.2023

Numele și prenumele RSL : Garleanu Gheorghe

Numele și prenumele utilizatorului:

Numele și prenumele personalului instruit MILAN LADICE

Am fost instruit (semnatura): Milic

SEMNATURI:

Persoana juridica autorizata SC Lugar Serv SRL (semnatura si stampila)	RVT (numele si prenumele, semnatura si stampila)	Detinator/Utilizator (numele si prenumele, semnatura si stampila)	RSVTI*) (numele si prenumele, semnatura si stampila)
Ing. Murariu Marius	S.C. LUGAR SERV S.R.L. MURARIU MARIUS RVT - ISCIR IT BUCUREȘTI DISPR/A/5197/25.07.2012	Dir.Prof.Mihalcea Onela	

*) În cazul institutiilor de interes public

Nota:

- 1) Orice înregistrare negativă duce la sistarea procedurii de punere în funcțiune a aparatului până la remedierea neconformității.
- 2) Orice schimbare a amplasamentului aparatului necesită o nouă verificare.
- 3) Prezentul formular se emite în 2 (două) exemplare/aparat; un exemplar pentru detinatorul/utilizatorul aparatului și un exemplar pentru persoana juridică autorizată.



S.C. LUGAR SERV S.R.L.
SERVICE CENTRALE TERMICE, CAZANE, ARZATOARE,
AUTOMATIZARI SI INSTALATII TERMICE
AUTORIZATII ISCIR

BRAILA STR. GHIOCEILOR NR.14 BL. A57 AP.25 J9/103/2003; CUI: 15193155; TEL: 0729070715

S.C. LUGAR SERV S.R.L. Autorizatie ISCIR – Nr: GL/CR4/F,D/1,2/0007/1/22.12.2010			RAPORT DE VERIFICARI, ÎNCERCARI SI PROBE Nr. 16... Data 26.02.2024		Inregistrat la Nr. Inregistrare.....
Admiterea functionarii	Aparat nou		Verificare tehnica periodica	X	Repunere în functiune dupa reparare
	Aparat vechi				

I. IDENTIFICARE UTILIZATOR Denumire/Numele si prenumele SCOALA GIMNAZIALA SURDILA GAISEANCA..... Adresa: Judet: BRAILA..... Localitatea: COM.SURDILA GAISEANCA Str. BRAILEI NR.36..... Bl..... Sc..... Et..... Ap..... Tel 0239650082..... Loc de amplasare aparat: CENTRALA TERMICA..... Detinator:.....	II. DATE PRIVIND INSTALATIA DE ARDERE Produsor: EKO VIMAR..... Tip: CAZAN GAZEIFICARE 80KW 3 BARI..... Model: ORLAN 80..... Serie/an fabricatie: 13984/2009..... Putere max/Putere min(kW): 80-40KW..... Cu aer aspirat/insuflat: INSUFLAT..... Tip combustibil: SOLID.....
---	--

III. VERIFICAREA DOCUMENTELOR

Documente		DA	NU	N/A
EXISTA	Instructiuni de instalare, montare, reglare, utilizare si intretinere furnizate de producator	X		
	Declaratie de conformitate pentru instalare/montare/reparare aparat	X		
	Schema termomecanica	X		
	Documentatie de reparare	X		
	Aviz de combustibil	X		
IV. VERIFICAREA LUCRARILOR EFECTUATE		DA	NU	N/A
Aparatul este instalat/montat conform instructiunilor de instalare/montare		X		
Aparatul este reparat conform documentatiei de reparare		X		
Racordari corecte	gaze	X		
	electricitate	X		
	apa	X		
	cos de fum evacuare gaze arse	X		
Tipul de combustibil disponibil este corespunzator categoriei aparatului		X		
Asigurarea aerului de ardere prin priza de aer/tubulatura aer		X		

V. VERIFICARI FUNCTIONALE:

V. 1 VERIFICARI LA RECE					DA	NU	N/A		
Verificare etanșeitate					X				
- circuit combustibil (presiune staticambar)					X				
- circuit apa (presiunea de încercare.....bar/timp încercare.....min)(unde este cazul)							----		
Verificare instalatie electrica – tensiune.....V					X				
Verificarea legarii la pamânt					X				
V. 2 REGLAT SARCINA APARAT100%									
V. 3 VERIFICARI LA CALD				Valori masurate	DA	NU	N/A		
Tiraj natural/fortat (mbar)					X				
Presiunea gazului la intrare pe rampa de gaz					X				
Presiunea gazului la intrare în arzator					X				
Presiunea gazului la intrare în focar (mbar)					X				
Temperatura gazelor arse (C)					X				
Verificarea etanșeitatii circuitului de gaze arse					X				
Alte masuratori					X				
Verificarea functiilor de protectie aparat si instalatii anexe					X				
Verificarea parametrilor realizati	Presiunea agentului termic (bar)		Temperatura agentului termic (0C)		Valori limita conform*)	Valori masurate	DA	NU	N/A
	Apa 1.8 bari	AburX...	Apa tur/retur 70/40	Aer caldX.....					
Analiza gazelor arse **) Analiza s-a realizat cu analizor tip MULTILYZER Seria: 164100580 Verificarea metrologica expira la data de 12 .07.2021			CO masurat (ppm)				X		
			O2 masurat %				X		
			NO2(x) masurat (ppm)				X		
			SO2(x) masurat (ppm)			0	X		
			CO2.....%				X		
			Exces de aer.....				X		
			Eficienta ardere.....%				X		

*) Se precizeaza norma aplicabila

**) Se anexeaza buletinul de analiza a gazelor arse

VI. CONCLUZII:

Aparatul îndeplinește/nu îndeplinește condițiile de funcționare, conform prevederilor prescripției tehnice A1:

- „ADMIS – aparatul poate funcționa până la scadenta următoarei verificări, cu obligatia respectării instrucțiunilor de instalare, reglare,

utilizare și întreținere date de producător și a prevederilor prescripției tehnice A1”;

- „RESPINS – aparatul nu îndeplinește condițiile de punere în funcțiune și se interzice funcționarea acestuia”.

SCADENTA următoarei verificări este la 2 ani de la prezenta verificare, la data de26.02.2023....

Numele și prenumele RSL : Garleanu Gheorghe

Numele și prenumele utilizatorului:

Numele și prenumele personalului instruitVILSAR VASILCE

Am fost instruit (semnatura):Vilce

SEMNATURI:

Persoana juridica autorizata SC Lugar Serv SRL (semnatura si stampila) Ing. Murariu Marius	RVT (numele si prenumele, semnatura si stampila) S.C. LUGAR SERV S.R.L. MURARIU MARIUS RVT - ISCIR IT BUCUREȘTI DISPR/A/5197/25.07.2012	Detinator/Utilizator (numele si prenumele, semnatura si stampila) Dir.Prof.Mihalcea Onela	RSVTI*) (numele si prenumele, semnatura si stampila)
--	---	---	---

*) În cazul institutiilor de interes public

Nota:

1) Orice înregistrare negativa duce la sistarea procedurii de punere în funcțiune a aparatului până la remedierea neconformității.

2) Orice schimbare a amplasamentului aparatului necesita o noua verificare.

3) Prezentul formular se emite în 2 (doua) exemplare/aparat; un exemplar pentru detinatorul/utilizatorul aparatului si un exemplar pentru persoana juridica autorizata.